



**Architektenkammer
Baden-Württemberg**
Körperschaft
des Öffentlichen Rechts
Danneckerstraße 54
70182 Stuttgart

A1 – Öffentliche Gebäude, Arbeits- und Vergnügungsstätten

- Checkliste für die Neuplanung -

Telefon (07 11) 21 96-0
Telefax (07 11) 21 06-103
info@akbw.de
www.akbw.de





Dachverband Integratives Planen und Bauen Stuttgart e.V.

Eugenstr. 42, 70794 Filderstadt, Tel: 0711/706336,
Fax:0711/2205633 info@dipb.de www.DIPB.de

A1

Öffentliche Gebäude, Arbeits-, Freizeit- u. Vergnügungsstätten

Checklisten für die Neuplanung

A1: Öffentliche Gebäude, Arbeits-, Freizeit- und Vergnügungsstätten

B1: Barrierefreies Wohnen

C1: Rollstuhlgerechtes Wohnen

D1: Außenanlagen öffentliche Räume, Aussenanlagen mit Publikumsverkehr

Entsprechende Checklisten für bestehende Anlagen und Gebäude: A2, B2, C2, D2

Diese Listen sind vom DIPB auf der Grundlage

- der DIN-Normen für barrierefreies Bauen (DIN 18024 und DIN 18025, jeweils Teil 1 und Teil 2)
- der vom Finanzministerium Baden-Württemberg herausgegebenen „Checkliste zur Überprüfung von Planungen und bestehenden Gebäuden“
- eigener Erfahrungen

in **Zusammenarbeit mit Architekten, Betroffenen, den zuständigen Ämtern der Stadt Stuttgart, unter Federführung des Stadtplanungsamts** und unter Mitwirkung der Architektenkammer BW erstellt worden.

Erläuterungen:

Die Liste ist in vier Abschnitte gegliedert.

- I. Allgemeine Grundsätze
- II. Anforderungen an die Entwurfsplanung
- III. Anforderungen an die Ausführungsplanung
- IV. Anforderungen an die Ausstattung



nach verbindlichen Vorschriften der **DIN 18024-2** (Stand November 1996)



nach Soll-Vorschriften der DIN 18024-2 bzw. Erfahrungswerten oder anderen DIN-Normen

Anmerkungen:

Erläuterungen sind kursiv geschrieben.

Bewegungsflächen dürfen sich überlagern.

Für Hör behinderte sind Hör verstärkeranlagen in Gruppen- und Veranstaltungsräumen sowie Schalerräumen (mindestens an 1 Schalter) vorzusehen. Da für Hörbehinderte sonst keine weiteren baulichen Veränderungen notwendig sind, wird auf diese Behinderung in der Checkliste kein weiterer Bezug genommen.

b = breit/Breite

h = hoch/Höhe

t = tief/Tiefe

l = Länge

≥ = größer/gleich




≤ = kleiner/gleich









A1

Öffentliche Gebäude, Arbeits- u. Vergnügungsstätten

| Inhalt | Seite |
|---|--------------|
| I. Allgemeine Grundsätze | 3 |
| Verkehrsflächen | 3 |
| Zugänge/Durchgänge | 4 |
| Ausstattung | 4 |
| Infrastruktur/Spezifische Einrichtungen | 4 |
| II. Anforderungen an die Entwurfsplanung | 5 |
| Türen | 5 |
| Treppen | 5 |
| Rampen | 6 |
| Aufzüge | 6 |
| Sanitärräume | 6 |
| Rollstuhlstellplätze | 7 |
| PKW-Stellplätze | 7 |
| Versammlungs-, Sport- und Gaststätten, Gruppen- und Veranstaltungsräume | 7 |
| III. Anforderungen an die Ausführungsplanung | 7 |
| Treppen | 7 |
| Aufzüge | 8 |
| Sanitärräume | 8 |
| Arbeitsplätze | 8 |
| IV. Anforderungen an die Ausstattung/Einrichtung | 9 |
| Türen/Tore | 9 |
| Fläure | 9 |
| Bodenbeläge | 9 |
| Orientierungshilfen/Hinweise | 10 |
| Rampen | 10 |
| Aufzüge | 11 |
| Sanitärräume | 12 |
| Schwimm- und Bewegungsbecken | 14 |
| Hygieneschleusen, Durchfahrbecken | 14 |
| Arbeitsplätze | 14 |
| Tresen, Serviceschalter und Verkaufstische | 14 |
| Gemeinschaftsverpflegung, Gästebereich | 15 |
| PKW-Stellplätze | 15 |

| A1 I. | Öffentliche Gebäude, Arbeits- u. Vergnügungsstätten |  |  |  |
|----------|--|---|---|---|
| | <p>Besonderheiten bei Arbeits- und Sportstätten usw.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mindestens eine Umkleidemöglichkeit für Rollstuhlfahrer <p>Besonderheiten bei Beherbergungsbetrieben</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1% mindestens jedoch 1 Zimmer nach DIN 18025-1 (siehe Checkliste Rollstuhlgerechtes Wohnen Nr. C) • Telefonanschluß im Gästezimmer • Alle Geräte (z.B. Türverriegelung, Vorhänge) fernbedienbar (in der Regel reicht eine gute Anfahrbarkeit von Tür und Vorhängen aus) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | <p>II. Anforderungen an die Entwurfsplanung</p> <p>Türen</p> <p>Abmessungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchgangsbreite aller Türen $b \geq 90$ cm • lichte Höhe aller Türen $h \geq 210$ cm • Abst and Türgriff/Wand ≥ 50 cm (besser ≥ 70 cm) <p>Bewegungsflächen</p> <ul style="list-style-type: none"> • vor <u>Drehflügeltüren</u>: $b \geq 150$ cm und $t \geq 150$ cm auf der aufschlagenden Seite $b \geq 120$ cm und $t \geq 150$ cm auf der Gegenseite • v or <u>Schiebetüren</u>: $b \geq 190$ cm und $t \geq 120$ cm <p>Abstand Griff/Wand außen + innen ≥ 50 cm (besser ≥ 70 cm)</p> <p>Windfanggröße $t \geq$ ca. 200 cm zuzüglich Öffnungsmaß der Tür, unabhängig von einer Kraftbetätigung</p> <p>Öffnungsrichtung bei Türen von Toilettenräumen, Dusch- und Umkleidekabinen nach außen</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <p>Treppen</p> <p>Notwendige Treppen nicht gewandelt</p> <p>Keine Unterschneidungen der Stufen</p> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| A1 II. | Öffentliche Gebäude, Arbeits- u. Vergnügungsstätten |  |  |  |
|-----------|--|---|---|---|
| | <p>Wickeltisch</p> <ul style="list-style-type: none"> • k lappbar, $b \geq 50$ cm und $t \geq 50$ cm, Montagehöhe 85 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | <p>Rollstuhlabbstellplätze</p> <p>Auch bei Schwimm- und Bewegungsbecken zu berücksichtigen</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | <p>PKW-Stellplätze</p> <p>Gute Platzierung, in der Nähe des Eingangs/Aufzugs (<i>kurze Wege</i>)</p> <p>In der Nähe des Haupteingangs Stellplatz für Kleinbus: $h \geq 250$ cm, $l \geq 750$ cm, $b \geq 350$ cm</p> <p>Wetterschutz</p> <p>Stellplatzbreite $b \geq 350$ cm</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <p>Versammlungs-, Sport- und Gaststätten, Gruppen- und Veranstaltungsräume</p> <p>Stellflächen für Rollstühle $b \geq 95$ cm und $t \geq 150$ cm <i>Achtung: Rangierflächen nicht vergessen</i></p> <p>Anzahl der Besucherplätze 1%, mindestens jedoch 2 Plätze - je nach Nutzung sind weitere Plätze vorzusehen</p> <p>Sitzplätze für Begleitpersonen neben dem Rollstuhlplatz</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <p>III. Anforderungen an die Ausführungsplanung</p> <p>Treppen</p> <p>Kontrastreiche Farbgestaltung der Trittkanten</p> <p>Handlauf</p> <ul style="list-style-type: none"> • beidseitig des Treppenlaufs <i>Auch Menschen mit halbseitigen Behinderungen, z.B. nach Schlaganfall etc., sollen Treppen in jeder Richtung vorwärts und sicher begehen können.</i> • in 85 cm Höhe, jedoch ggf. Umwehrung/Absturzsicherung gemäß LBO Ba-Wü bis $h = 90$ cm hochführen • Durchmesser 3 cm bis 4,5 cm. • innerer Handlauf am Treppenaug nicht unterbrochen • äußerer Handlauf in 85 cm Höhe 30 cm waagrecht über den Anfang und das Ende der Treppe hinausragend • taktile Hinweise an Anfang und Ende der Handläufe zur Kennzeichnung der Geschoßebenen | | | <input type="checkbox"/> |

| A1 IV. | Öffentliche Gebäude, Arbeits- u. Vergnügungsstätten |  |  |  |
|-----------|--|---|---|---|
| | Aufzüge | | | |
| | Automatisch öffnende Türen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Spiegel | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • als Orientierungshilfe gegenüber Kabinentür bei Nicht-Durchladern | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Unterkante Spiegel ≤ 85 cm | <input type="checkbox"/> | | |
| | Klappsitz | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Haltestange | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Durchmesser 3 cm bis 4,5 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Montagehöhe Haltestange 85 cm (Achismaß) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Wandabstand gemessen von der Außenkante der Haltestange bis zur Wand 10 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Bedientableau: | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • senkr echtes Tableau | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • waagerechtes Tableau in Höhe von 85 cm | <input type="checkbox"/> | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • bei mehrreihiger waagerechter Tableaueinrichtung: Mittelachse der obersten Reihe $h \leq 100$ cm über Kabinenboden, senkrechter Abstand der Mittelachsen 6 cm | <input type="checkbox"/> | | |
| | Tastatur | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Tastengröße 5 cm ($\pm 0,3$ cm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Abstand der Tasten-Mittelachsen 6 cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Schrift und Tastenrand erhaben (taktil) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Schrift mindestens 3 cm hoch ($\pm 0,2$ cm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Schrift kontrastreich | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • zusätzliche Angabe in Punktschrift (Braille) | | | <input type="checkbox"/> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • äußerste Tasten der Tableaus müssen jeweils ≥ 50 cm (<i>besser ≥ 70 cm</i>) von der Vorder- und der Rückwand entfernt sein. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • ausr eichende Beleuchtung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Stockwerk-Kennzeichnung bei mehr als zwei Haltestellen durch Haltestellenansagen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Betriebszeit unbegrenzt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

