

**Stellungnahme der Bundesarchitektenkammer zur
E DIN 18531-3 18531-3 „Abdichtung von Dächern sowie von
Balkonen, Loggien und Laubengängen - Teil 3: Nicht genutzte und
genutzte Dächer - Auswahl, Ausführung, Details“**

Datum: 26.09.2016	Entwurf DIN 18531-3 „Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen - Teil 3: Nicht genutzte und genutzte Dächer - Auswahl, Ausführung, Details“.
-------------------	--

Name, Vorname	Titel	Firma	Straße, Ort	E-Mail-Adresse
i.V. für die BAK Schlesinger, Barbara, BAK Heinkelmann, Jutta, ByAK		Bundesarchitektenkammer	Askanischer Platz 4, 10963 Berlin	schlesinger@bak.de heinkelmann@byak.de

(1)	2	(3)	4	5	(6)	(7)
bitte leer lassen	Abschnitt/ Unter- abschnitt/ Anhang	Absatz/Bild/ Tabelle/ Anmerkung	Komm entar- art¹	Kommentar (Begründung für Änderung)	Vorgeschlagene Textänderung	bitte leer lassen
	Allgemein	vorab	ge	siehe Ausführungen “vorab” in Teil 1 Besonders verwirrend ist, dass in den einzelnen sinnlos aneinander gefügten Teilen der DIN 18531 sowohl die Reihenfolge als auch die Nummerierung gleicher Sachverhalte wechselt. Die angestrebte Systematik wird damit nicht ansatzweise erreicht; das Ziel von Systematik, nämlich einfache Verständlichkeit bei weitem verfehlt		
	Allgemein	vorab	ge	Herstellerangaben Sollten nicht grundsätzlich den Herstellerangaben größerer Raum gegeben werden? Und in der Norm nur das absolut Grundsätzliche geregelt werden? Auf diese Weise würde die Norm nicht so schnell durch den technischen Fortschritt überholt werden; auch könnte man sich eine Fülle der Darstellungen sparen! Ziel ist höchste Praktikabilität der Regelungen!	Vorschlag Bitte nochmals kritisch überdenken	
	Allgemein	vorab	ge	Trennung von Stoffe und Verarbeitung Lassen sich diese beiden Aspekte wirklich sauber trennen? Wohl eher nicht, wie die vielen Redundanzen und insbesondere die Verweise auf andere Normenteile zeigen.	Vorschlag Bitte nochmals kritisch überdenken	
	Änderungen		ed	Aufzählung Warum a) wenn kein b) folgt?	Vorschlag „a)“ streichen	
	1	2. Absatz	ed	Normative Verweisungen DIN 18531-5 fehlt, siehe oben	Vorschlag ergänzen	

1 **Type of comment / Art des Kommentars:** **ge** = general / allgemein **te** = technical/fachlich **ed** = editorial/redaktionell

NOTE/ANMERKUNG Spalten 2, 4, 5 müssen auf jeden Fall ausgefüllt werden.

**Stellungnahme der Bundesarchitektenkammer zur
E DIN 18531-3 18531-3 „Abdichtung von Dächern sowie von
Balkonen, Loggien und Laubengängen - Teil 3: Nicht genutzte und
genutzte Dächer - Auswahl, Ausführung, Details“**

Datum: 26.09.2016	Entwurf DIN 18531-3 „Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen - Teil 3: Nicht genutzte und genutzte Dächer - Auswahl, Ausführung, Details“.
-------------------	--

Name, Vorname	Titel	Firma	Straße, Ort	E-Mail-Adresse
i.V. für die BAK Schlesinger, Barbara, BAK Heinkelmann, Jutta, ByAK		Bundesarchitektenkammer	Askanischer Platz 4, 10963 Berlin	schlesinger@bak.de heinkelmann@byak.de

(1)	2	(3)	4	5	(6)	(7)
bitte leer lassen	Abschnitt/ Unter- abschnitt/ Anhang	Absatz/Bild/ Tabelle/ Anmerkung	Komm entar- art¹	Kommentar (Begründung für Änderung)	Vorgeschlagene Textänderung	bitte leer lassen
	2		ed	Normative Verweisungen DIN 18531-5 fehlt, siehe oben	Vorschlag ergänzen	
	3		ge	Begriffe siehe Teil 1		
	4.1		ed	Auswahl - Allgemeines Die Unterscheidung in DIN 18531-1 (Anforderungen, Planungs- und Ausführungsgrundsätze und Teil 3 Auswahl, Ausführung, Details ist nicht verständlich. Informationen überlappen sich (z.B. Angaben zu Gefälle). Die Übersichtlichkeit für Verarbeiter und Planer geht verloren	Vorschlag DIN 18531-1 und-3 zusammenfassen Systematik der Normteile bitte grundsätzlich hinsichtlich ihrer Schlüssigkeit überdenken!	
	4.5		ed	Auswahl Abdichtung in Verbindung mit Gussasphalt Angaben zu Anwendungsbereich, Gefälle, Dicke, Beanspruchungsklasse etc. fehlen	Vorschlag ergänzen	
	5.1		ed	Allgemeines gehört in Teil 1, wortgleich mit 10.1, Teil 5 Keine Verweise, da Teil 1 Anforderungen zum Gegenstand hat! Ansonsten müsste immer und ständig darauf verwiesen werden	Vorschlag Abs. 1 zu Teil 1, Abs. 2 streichen oder zusammenfassen	
	5.2		ed	Trennschichte/-lage Wiederholung von Teil 1	Vorschlag Streichen oder zusammenfassen	

1 **Type of comment / Art des Kommentars:** **ge** = general / allgemein **te** = technical/fachlich **ed** = editorial/redaktionell

NOTE/ANMERKUNG Spalten 2, 4, 5 müssen auf jeden Fall ausgefüllt werden.

**Stellungnahme der Bundesarchitektenkammer zur
E DIN 18531-3 18531-3 „Abdichtung von Dächern sowie von
Balkonen, Loggien und Laubengängen - Teil 3: Nicht genutzte und
genutzte Dächer - Auswahl, Ausführung, Details“**

Datum: 26.09.2016	Entwurf DIN 18531-3 „Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen - Teil 3: Nicht genutzte und genutzte Dächer - Auswahl, Ausführung, Details“.
-------------------	--

Name, Vorname	Titel	Firma	Straße, Ort	E-Mail-Adresse
i.V. für die BAK Schlesinger, Barbara, BAK Heinkelmann, Jutta, ByAK		Bundesarchitektenkammer	Askanischer Platz 4, 10963 Berlin	schlesinger@bak.de heinkelmann@byak.de

(1)	2	(3)	4	5	(6)	(7)
bitte leer lassen	Abschnitt/ Unter- abschnitt/ Anhang	Absatz/Bild/ Tabelle/ Anmerkung	Komm entar- art¹	Kommentar (Begründung für Änderung)	Vorgeschlagene Textänderung	bitte leer lassen
	5.3		ed	Trägerlage Wiederholung von Teil 1	Vorschlag Streichen oder zusammenfassen	
	5.4		ed	Wärmedämmschicht Wiederholung von Teil 1, z.B. 7. Spiegelstrich, Abs. 2	Vorschlag Doppelte Inhalte streichen, Ausführungen zusammenfassen	
	5.4	Abs. 2	ed	DIN 4108,... Festlegungen aus DIN 4108 ...	Vorschlag 1. und 6. Spiegelstrich streichen, da nicht Gegenstand der Norm	
	5.5		ed	Druckverteilende Unterlage auf WD-Schicht Wiederholung von Teil 1, 7	Vorschlag Streichen oder zusammenfassen	
	5.6		ed	Dampfausgleichsschicht zu Teil 1	Vorschlag Hier streichen und für Teil 1 zusammenfassen	
	5.7		ed	Abdichtung (sic!) Wiederholung von Teil 1 sowie anderen Normenteilen	Vorschlag Streichen oder zusammenfassen Wiederholungen aus anderen Teilen der Norm herausfiltern und streichen	
	5.7.1		ed	Abdichtung – Allgemeines - Wiederholung von Teil 1 - 1. Abs. wortgleich zu 4.3 aus Teil 1) - 2. Abs. Banalität „Bei einer einlagigen Abdichtung muss die verwendete Bahn (Lage) die an die Abdichtung zu stellenden Anforderungen alleine erfüllen.“	Vorschlag Streichen!!!!!! ... sehen Sie, wie ermüdend so eine Wiederholung sein kann? Wiederholungen verhindern die Auseinandersetzung mit dem Inhalt! Wichtiges	

1 **Type of comment / Art des Kommentars:** ge = general / allgemein te = technical/fachlich ed = editorial/redaktionell

NOTE/ANMERKUNG Spalten 2, 4, 5 müssen auf jeden Fall ausgefüllt werden.

**Stellungnahme der Bundesarchitektenkammer zur
E DIN 18531-3 18531-3 „Abdichtung von Dächern sowie von
Balkonen, Loggien und Laubengängen - Teil 3: Nicht genutzte und
genutzte Dächer - Auswahl, Ausführung, Details“**

Datum: 26.09.2016	Entwurf DIN 18531-3 „Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen - Teil 3: Nicht genutzte und genutzte Dächer - Auswahl, Ausführung, Details“.
-------------------	--

Name, Vorname	Titel	Firma	Straße, Ort	E-Mail-Adresse
i.V. für die BAK Schlesinger, Barbara, BAK Heinkelmann, Jutta, ByAK		Bundesarchitektenkammer	Askanischer Platz 4, 10963 Berlin	schlesinger@bak.de heinkelmann@byak.de

(1)	2	(3)	4	5	(6)	(7)
bitte leer lassen	Abschnitt/ Unter- abschnitt/ Anhang	Absatz/Bild/ Tabelle/ Anmerkung	Komm entar- art¹	Kommentar (Begründung für Änderung)	Vorgeschlagene Textänderung	bitte leer lassen
					wird von Wiederholungen verschüttet!	
	5.7.2		ed	Abdichtung mit Bitumen- und Polymerbitumenbahn Endlich mal Neues! Aber unübersichtlich, da <u>Stoffe und Verarbeitung</u> in unterschiedlichen Normen.	Vorschlag Zu Teil 2 fügen (Anforderungen und Verarbeitung in einem) Teil 2 ist ja keine Stoffnorm!	
	5.7.3		ed	Abdichtung mit Kunststoff- oder Elastomerbahnen unübersichtlich, da Stoffe und Verarbeitung in unterschiedlichen Normen	Vorschlag Zu Teil 2 fügen (Anforderungen und Verarbeitung in einem)	
	5.7.3.1 5.7.3.2		ed	Überlappung, Fügetechnik, Verlegearten Fügetechnik und Verlegearten sehr detailliert dargestellt	Vorschlag Genügen nicht a.b.Prüfzeugnis und Herstellerangaben?	
	5.7.4		ed	Abdichtung mit einem flüssig zu verarbeitenden Stoff unübersichtlich, da Stoffe und Verarbeitung in unterschiedlichen Normen	Vorschlag Zu Teil 2 fügen (Stoffe und Verarbeitung in einem)	
	5.7.4.1	2 – 5. Absatz	ed	Allgemeines Wiederholungen aus anderen Teilen der Norm Redundantes streichen	Vorschlag Redundanzen herausfiltern und streichen	
		Anmerkung	ed	CM-Gerät Anmerkung überflüssig, wenn der Verarbeiter zu blöd ist, um die Feuchte zu messen	Vorschlag streichen	
	5.7.4.2		ed	Mindesttrockenschichtdicke Wiederholungen aus anderen Teilen der Norm	Vorschlag Redundanzen herausfiltern und streichen (Teil 2 /	

1 **Type of comment / Art des Kommentars:** **ge** = general / allgemein **te** = technical/fachlich **ed** = editorial/redaktionell

NOTE/ANMERKUNG Spalten 2, 4, 5 müssen auf jeden Fall ausgefüllt werden.

**Stellungnahme der Bundesarchitektenkammer zur
E DIN 18531-3 18531-3 „Abdichtung von Dächern sowie von
Balkonen, Loggien und Laubengängen - Teil 3: Nicht genutzte und
genutzte Dächer - Auswahl, Ausführung, Details“**

Datum: 26.09.2016	Entwurf DIN 18531-3 „Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen - Teil 3: Nicht genutzte und genutzte Dächer - Auswahl, Ausführung, Details“.
-------------------	--

Name, Vorname	Titel	Firma	Straße, Ort	E-Mail-Adresse
i.V. für die BAK Schlesinger, Barbara, BAK Heinkelmann, Jutta, ByAK		Bundesarchitektenkammer	Askanischer Platz 4, 10963 Berlin	schlesinger@bak.de heinkelmann@byak.de

(1)	2	(3)	4	5	(6)	(7)
bitte leer lassen	Abschnitt/ Unter- abschnitt/ Anhang	Absatz/Bild/ Tabelle/ Anmerkung	Komm entar- art¹	Kommentar (Begründung für Änderung)	Vorgeschlagene Textänderung	bitte leer lassen
					Nr. 4.4.3)	
	5.7.4.3	c)	ed	Verweis auf 18195 Beiblatt 1	Vorschlag Herausnehmen, da Beiblatt 1 nicht gültig wird	
	Allgemein		ed	Logischer Zirkelbezug: gerundete Mindestrockenschichtdicke: Kein Wert, den ich aufrunde, soll den Mindestwert unterschreiten	Vorschlag Klarer definieren. Mindestdicke ist Mindestdicke ohne Aufrundungsmöglichkeit	
	5.7.5.1		ed	Abdichtung i.V. Gussasphalt - Ausführungsvarianten Anwendungsfall unklar: Für welche Belastungsklasse darf das Material eingesetzt werden?	Vorschlag Anwendungsfall klären	
	5.7.5.3		ed	An- und Abschlüsse Anschlüsse schon in DIN Spec definiert	Vorschlag Einmal festgelegt genügt.	
	5.8		ed	Schutzlagen/-schichten Wiederholung Teil 1 und 2 der Norm	Vorschlag Zusammenfassen und kürzen	
	5.9		ed	Nutzschicht Wiederholung Teil 1 und 2 der Norm	Vorschlag Zusammenfassen und kürzen	
	5.10		ed	Durchwurzelungsschutz Wiederholung Teil 1 und 2 der Norm	Vorschlag Zusammenfassen und kürzen	
	5.11		ed	Oberflächenschutz Wiederholung Teil 1 und 2 der Norm Selbstverständlichkeiten streichen (Schutzlage bei	Vorschlag Zusammenfassen und kürzen	

1 **Type of comment / Art des Kommentars:** **ge** = general / allgemein **te** = technical/fachlich **ed** = editorial/redaktionell

NOTE/ANMERKUNG Spalten 2, 4, 5 müssen auf jeden Fall ausgefüllt werden.

**Stellungnahme der Bundesarchitektenkammer zur
E DIN 18531-3 18531-3 „Abdichtung von Dächern sowie von
Balkonen, Loggien und Laubengängen - Teil 3: Nicht genutzte und
genutzte Dächer - Auswahl, Ausführung, Details“**

Datum: 26.09.2016	Entwurf DIN 18531-3 „Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen - Teil 3: Nicht genutzte und genutzte Dächer - Auswahl, Ausführung, Details“.
-------------------	--

Name, Vorname	Titel	Firma	Straße, Ort	E-Mail-Adresse
i.V. für die BAK Schlesinger, Barbara, BAK Heinkelmann, Jutta, ByAK		Bundesarchitektenkammer	Askanischer Platz 4, 10963 Berlin	schlesinger@bak.de heinkelmann@byak.de

(1)	2	(3)	4	5	(6)	(7)
bitte leer lassen	Abschnitt/ Unter- abschnitt/ Anhang	Absatz/Bild/ Tabelle/ Anmerkung	Komm entar- art¹	Kommentar (Begründung für Änderung)	Vorgeschlagene Textänderung	bitte leer lassen
				Aufbringen von scharfkörnigem Material auf einlagige Abdichtungen)		
	5.11		ed	Brandschutz nach 4102-4 Brandschutz nach 4102-4 ist dort ausreichend erwähnt	Vorschlag streichen	
	6		ed	Lagesicherung Lagesicherung ist hier nicht angebracht, da Planungsgrundsatz	Vorschlag Husch nach Teil 1!	
	6.3		ed	Windkräfte Windsogsicherung ist schon in Teil 1 erwähnt Punkt. 6.12	Vorschlag Streichen und zusammenfassen! Das Thema Solaranlagen ist in Teil 1 dargelegt, es hätte eher in diesen Teil 3 (Details) gepasst	
	6.3.1	Abs. 3, 2. Spiegel	te	Allgemeines „mechanische Befestigung ...“ – Nicht bei Gebäuden mit konditionierter (befeuchteter) Innenraumluft, wie Schwimmhallen etc., da hier Dampfdurchgang in die Dämmung erfolgt	Vorschlag ergänzen	
	6.3.3.2		te	Befestigung mit Befestigern siehe Anmerkung 6.3.1	Vorschlag berücksichtigen	
	7		ed	Detailausbildung Wiederholung der Planungsprinzipien	Vorschlag Streichen und zusammenfassen	
	7.1			Planerische Voraussetzungen	Vorschlag	

1 **Type of comment / Art des Kommentars:** **ge** = general / allgemein **te** = technical/fachlich **ed** = editorial/redaktionell

NOTE/ANMERKUNG Spalten 2, 4, 5 müssen auf jeden Fall ausgefüllt werden.

**Stellungnahme der Bundesarchitektenkammer zur
E DIN 18531-3 18531-3 „Abdichtung von Dächern sowie von
Balkonen, Loggien und Laubengängen - Teil 3: Nicht genutzte und
genutzte Dächer - Auswahl, Ausführung, Details“**

Datum: 26.09.2016	Entwurf DIN 18531-3 „Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen - Teil 3: Nicht genutzte und genutzte Dächer - Auswahl, Ausführung, Details“.
-------------------	--

Name, Vorname	Titel	Firma	Straße, Ort	E-Mail-Adresse
i.V. für die BAK Schlesinger, Barbara, BAK Heinkelmann, Jutta, ByAK		Bundesarchitektenkammer	Askanischer Platz 4, 10963 Berlin	schlesinger@bak.de heinkelmann@byak.de

(1)	2	(3)	4	5	(6)	(7)
bitte leer lassen	Abschnitt/ Unter- abschnitt/ Anhang	Absatz/Bild/ Tabelle/ Anmerkung	Komm entar- art¹	Kommentar (Begründung für Änderung)	Vorgeschlagene Textänderung	bitte leer lassen
				Was bedeutet der Satz „Die Ausführung der Details muss daher mindestens der gleichen Anwendungsklasse der Dachfläche entsprechen“ – Eine Konstruktion ist Summe ihrer Details ... oder auch: „Die Details sollten „ tatsächlich nur sollten???? – „so ausgebildet und gestaltet sein, dass diese zur Instandhaltung stetes zugänglich sind.“	Streichen Instandhaltung etc. in Teil 4	
	7.2.1		ed	Dichtheit (sic!!) Die Anforderung an die Dichtheit ist OBERSTER Planungsgrundsatz; Wiederholung von anderen Teilen der DIN	Vorschlag Gehört in Teil 1; Streichen und zusammenfassen	
	7.2.2		ed	Sicherung des oberen Abschlusses Wiederholung zu anderen Normenteilen	Vorschlag Streichen und zusammenfassen	
	7.2.3		ed	Bewegung der Unterkonstruktion Wiederholung von Teil 1	Vorschlag Streichen und zusammenfassen	
	7.2.4		ed	Materialverträglichkeit Wiederholung von Teil 1	Vorschlag Streichen und zusammenfassen	
	7.2.5		ed	Zugänglichkeit Wiederholung von Teil 1 und zu 7.1 Abs. 4 auf der gleichen Seite! Und Instandhaltung Teil 4	Vorschlag Streichen und zusammenfassen	

1 **Type of comment / Art des Kommentars:** **ge** = general / allgemein **te** = technical/fachlich **ed** = editorial/redaktionell

NOTE/ANMERKUNG Spalten 2, 4, 5 müssen auf jeden Fall ausgefüllt werden.

**Stellungnahme der Bundesarchitektenkammer zur
E DIN 18531-3 18531-3 „Abdichtung von Dächern sowie von
Balkonen, Loggien und Laubengängen - Teil 3: Nicht genutzte und
genutzte Dächer - Auswahl, Ausführung, Details“**

Datum: 26.09.2016	Entwurf DIN 18531-3 „Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen - Teil 3: Nicht genutzte und genutzte Dächer - Auswahl, Ausführung, Details“.
-------------------	--

Name, Vorname	Titel	Firma	Straße, Ort	E-Mail-Adresse
i.V. für die BAK Schlesinger, Barbara, BAK Heinkelmann, Jutta, ByAK		Bundesarchitektenkammer	Askanischer Platz 4, 10963 Berlin	schlesinger@bak.de heinkelmann@byak.de

(1)	2	(3)	4	5	(6)	(7)
bitte leer lassen	Abschnitt/ Unter- abschnitt/ Anhang	Absatz/Bild/ Tabelle/ Anmerkung	Komm entar- art¹	Kommentar (Begründung für Änderung)	Vorgeschlagene Textänderung	bitte leer lassen
	7.3.1		ed	Art der Abdichtung am Anschluss Wiederholung von Teil 1, Nr. 6.7	Vorschlag Streichen und zusammenfassen bzw. ergänzen	
	7.3.1		te	Verbindung von Dampfsperre und Abdichtung Bitte ergänzen: Dampfsperre und Abdichtung am Randabschluss verbinden!	Vorschlag ergänzen	
	7.3.2		ed	Anschlusshöhen Wiederholung von Teil 1, Nr. 6.7	Vorschlag Streichen und zusammenfassen	
	7.3.4		ed	Anschlüsse mit Wassereinwirkung Wiederholung von Teil 1, Nr. 6.7	Vorschlag Streichen und zusammenfassen	
	7.3.4	Abs. 3	te	Dichtstofffasen Dichtstofffasen werden damit zum Bestandteil der Abdichtung erhoben. Ein Anschluss mit Wassereinwirkung kann nicht von einer Dichtfase abhängen	Vorschlag Streichen Wartung -> Instandhaltung in Teil 4 beschrieben genügt	
	7.4		te	Abschlüsse Unterscheidung Anschlüsse und Abschlüsse nicht ausreichend definiert; Inhalt ist gleich	Vorschlag Eine Bezeichnung streichen; Inhalt ggf. zusammenfassen; Wiederholung zu Teil 1 und Teil 5, siehe auch Anmerkungen dort (Teil 1 6.6, 6.7 Teil 5 6.4.6)	
	7.5		te	Türanschlüsse Wiederholungen zu Teil 1 und Teil 5	Vorschlag Keine Redundanzen!	

¹ **Type of comment / Art des Kommentars:** **ge** = general / allgemein **te** = technical/fachlich **ed** = editorial/redaktionell

NOTE/ANMERKUNG Spalten 2, 4, 5 müssen auf jeden Fall ausgefüllt werden.

**Stellungnahme der Bundesarchitektenkammer zur
E DIN 18531-3 18531-3 „Abdichtung von Dächern sowie von
Balkonen, Loggien und Laubengängen - Teil 3: Nicht genutzte und
genutzte Dächer - Auswahl, Ausführung, Details“**

Datum: 26.09.2016	Entwurf DIN 18531-3 „Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen - Teil 3: Nicht genutzte und genutzte Dächer - Auswahl, Ausführung, Details“.
-------------------	--

Name, Vorname	Titel	Firma	Straße, Ort	E-Mail-Adresse
i.V. für die BAK Schlesinger, Barbara, BAK Heinkelmann, Jutta, ByAK		Bundesarchitektenkammer	Askanischer Platz 4, 10963 Berlin	schlesinger@bak.de heinkelmann@byak.de

(1)	2	(3)	4	5	(6)	(7)
bitte leer lassen	Abschnitt/ Unter- abschnitt/ Anhang	Absatz/Bild/ Tabelle/ Anmerkung	Komm entar- art¹	Kommentar (Begründung für Änderung)	Vorgeschlagene Textänderung	bitte leer lassen
	7.5	Abs. 1	te	Türanschlüsse „Sollte“ ersetzen	Vorschlag „muss“ Text mit Flachdachrichtlinien in Übereinstimmung bringen	
	7.5	Abs. 2, 3	te	Rückstaufreie Entwässerung Abs. 1: „...ein einwandfreier, rückstaufreier Wasserablauf“ Abs. 3: „mit unmittelbarem Anschluss an die rückstaufreie Entwässerung ...“	Vorschlag unbedingt ergänzen!	
	7.5	Abs. 5	te	Notüberläufe siehe Teil 5 6.4.6 und Teil 1 6.6	Vorschlag Keine Redundanzen!	
	7.5	Abs. 7, 1. Spiegel	te	Rückstaufreie Entwässerung! „wannenbildende ...mit Anschluss an die rückstaufreie Entwässerung“	Vorschlag unbedingt ergänzen!!	
	7.6		ed	Durchdringungen Wiederholung von Teil 1	Vorschlag Streichen und zusammenfassen	
	7.7		ed	Lichtkuppeln etc. Wiederholung von Teil 1	Vorschlag Streichen und zusammenfassen	
	7.8		ed	Bewegungsfugen Wiederholung von Teil 1, Nr. 6.11	Vorschlag Streichen und zusammenfassen	
	7.9		ed	Dachentwässerung	Vorschlag	

1 **Type of comment / Art des Kommentars:** ge = general / allgemein te = technical/fachlich ed = editorial/redaktionell

NOTE/ANMERKUNG Spalten 2, 4, 5 müssen auf jeden Fall ausgefüllt werden.

**Stellungnahme der Bundesarchitektenkammer zur
E DIN 18531-3 18531-3 „Abdichtung von Dächern sowie von
Balkonen, Loggien und Laubengängen - Teil 3: Nicht genutzte und
genutzte Dächer - Auswahl, Ausführung, Details“**

Datum: 26.09.2016	Entwurf DIN 18531-3 „Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen - Teil 3: Nicht genutzte und genutzte Dächer - Auswahl, Ausführung, Details“.
-------------------	--

Name, Vorname	Titel	Firma	Straße, Ort	E-Mail-Adresse
i.V. für die BAK Schlesinger, Barbara, BAK Heinkelmann, Jutta, ByAK		Bundesarchitektenkammer	Askanischer Platz 4, 10963 Berlin	schlesinger@bak.de heinkelmann@byak.de

(1)	2	(3)	4	5	(6)	(7)
bitte leer lassen	Abschnitt/ Unter- abschnitt/ Anhang	Absatz/Bild/ Tabelle/ Anmerkung	Komm entar- art¹	Kommentar (Begründung für Änderung)	Vorgeschlagene Textänderung	bitte leer lassen
				Wiederholung von Teil 1, Nr. 6.9	Streichen und zusammenfassen	

¹ **Type of comment / Art des Kommentars:** **ge** = general / allgemein **te** = technical/fachlich **ed** = editorial/redaktionell

NOTE/ANMERKUNG Spalten 2, 4, 5 müssen auf jeden Fall ausgefüllt werden.